


дата и учетный номер сведений о выездной проверке в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий от 15.02.2023 № 24230041000105066501



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

**Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Красноярскому краю
(Управление Роспотребнадзора по Красноярскому краю)**

**Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора
по Красноярскому краю в г. Заозёрном**

Красноярский край, Рыбинский район, г. Заозерный, ул. Мира, д. 54

от 7 марта 2023, время 16:50 часов

Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю в г. Заозёрном. Красноярский край, Рыбинский район, г. Заозёрный, ул. Мира, д. 54, пом. 28

Акт профилактического визита

1. Профилактический визит проведен в соответствии с пунктом 11(4) постановления Правительства РФ от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля».

2. Профилактический визит проведен в отношении: Муниципального казенного общеобразовательного учреждения Малиновская основная общеобразовательная школа (сокращённое наименование МКОУ Малиновская ООШ), ИНН: 2433002410, ОГРН 102240077977 его деятельности, действия (бездействие) в рамках которых должны соблюдаться обязательные требования, отнесённого к категории чрезвычайно высокого риска.

3. Профилактический визит проведён по адресу осуществления деятельности: 663591, Красноярский край, Саянский район, с. Малиновка, ул. Ленина, д. 23.

4. Профилактический визит проведён в следующие сроки:

с 2 марта 2023 г.

по 7 марта 2023 г.

Срок проведения профилактического визита приостанавливался в связи с необходимостью проведения экспертизы/испытания (нужное подчеркнуть) на основании мотивированного представления должностного лица о приостановлении срока проведения профилактического визита от 10.02.2023 г.

с 2 марта 2023 г. 15:00 часов

по 7 марта 2023 г. 18:00 часов

Срок проведения профилактического визита не продлевался.

5. Профилактический визит проведён главным специалистом-экспертом территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю в г. Заозерном Анганзоровой Еленой Михайловной.

6. К проведению профилактического визита были привлечены:

1) специалисты аккредитованного ИЛЦ филиалов ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае» в г. Канске, г. Заозерном и Богучанском районе (аттестат аккредитации № РОСС RU. 0001.510640, выдан 19.12.2017 Федеральной службой по аккредитации (Росаккредитация) начальник отдела отбора и приемки проб (образцов) Антонова Марина Викторовна, помощник врача по общей гигиене Кощеева Ольга Александровна, инженер отделения физических факторов Шамбер Наталья Михайловна.

2) орган инспекции филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае» в г. Заозерном (Аттестат аккредитации № RA/RU/710074 выдан 03.09.2015 Федеральной службой по аккредитации (Росаккредитация)).

7. При проведении профилактического визита присутствовали представители контролируемого лица: исполняющий обязанности директора МКОУ Малиновская ООШ Кузина Екатерина Александровна.

8. При проведении профилактического визита контролируемое лицо проинформировано:

Информация	Да/нет
Об обязательных требованиях, предъявляемых к его деятельности либо к принадлежащим ему объектам контроля	да
О соответствии объектов контроля критериям риска	да
Об основаниях и о рекомендуемых способах снижения категории риска	да
О видах, содержании и об интенсивности контрольных (надзорных) мероприятий, проводимых в отношении объекта контроля исходя из его отнесения к соответствующей категории риска	да
Иная информация (указать)	
Осуществлено консультирование контролируемого лица	да

9. При проведении профилактического визита совершены следующие контрольные (надзорные) действия:

1) осмотр 02.03.2023 г. по месту осуществления деятельности МКОУ Малиновская ООШ по адресу: 663591, Красноярский край, Саянский район, с. Малиновка, ул. Ленина, д. 23, по результатам которого составлен протокол

осмотра (визуального обследования) от 02.03.2023 г.;

2) инструментальные исследования 02.03.2023 г. по месту осуществления деятельности МКОУ Малиновская ООШ, по адресу: 663591, Красноярский край, Саянский район, с. Малиновка, ул. Ленина, д. 23, для определения фактических значений параметров микроклимата, уровней искусственной освещённости, по результатам которых составлена карта измерений физических факторов от 02.03.2023 г. филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии по Красноярскому краю» в г. Заозерный по предписанию о проведении отбора проб (образцов), испытания, инструментального обследования № 2074 от 21 февраля 2023г.

3) отбор проб (образцов) 02.03.2023 г. по месту осуществления деятельности МКОУ Малиновская ООШ, по адресу: 663591, Красноярский край, Саянский район, с. Малиновка, ул. Ленина, д. 23, по результатам которого составлены акт отбора проб (образцов) пищевых продуктов и товаров, акт отбора проб (образцов) воды от 01.03.2023г. филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии по Красноярскому краю» в г. Заозерный по предписанию о проведении отбора проб (образцов), испытания, инструментального обследования № 2073 от 21 февраля 2023г.

4) испытания с 02.03.2023 г. по 06.03.2023 г. по месту расположения ИЛЦ филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае» в г. Заозёрном, по адресу: 663591, Красноярский край, Саянский район, с. Малиновка, ул. Ленина, д. 23, по результатам которых, выданы протоколы исследований (испытаний) измерений от 06.03.2023г. №№ 320-101, 321-101, 322-101, 175-104, 176-104; протокол измерений физических факторов неионизирующей природы от 07.03.2023 № 206-143.

5) экспертиза в рамках данного профилактического визита не проводилась.

10. При проведении профилактического визита рассмотрены следующие документы: документы, подтверждающие право пользования зданиями, помещениями; списки сотрудников с указанием должности и даты приёма на работу, личные медицинские книжки сотрудников с отметками о прохождении медицинского осмотра с допуском к работе, гигиенического обучения и профессиональной аттестации, сведениями о прививках, перенесенных инфекционных заболеваниях; должностные инструкции, штатное расписание сотрудников с указанием должностей; программа производственного контроля (протоколы лабораторных испытаний и исследований за 2022 г. и текущий период 2023г.); договор на поставку холодного и горячего водоснабжения, договор на водоотведение, договор на вывоз твердых бытовых отходов, договор на проведение дератизационных и дезинсекционных работ, акты приемки выполненных работ по проведению дезинсекционных и дератизационных мероприятий за 2022 г. и текущий период 2023г., договора на поставку продовольственной продукции, документы, подтверждающие соответствие пищевых продуктов и продовольственного сырья установленным требованиям; журнал учета температуры и влажности в складских помещениях, журнал учета температурного режима холодильного оборудования на пище-

блоке, гигиенический журнал (сотрудники), журнал бракеража готовой пищевой продукции, журнал бракеража скоропортящейся пищевой продукции, ведомость контроля за рационом питания, цикличное примерное меню, меню-раскладки, технологические карты на приготовление кулинарных блюд.

11. При проведении профилактического визита было установлено:

1) в ходе проведения профилактического визита не выявлено нарушений требований: ст.ст. 11, 15, 17-22, 27-28, 32, 34-36, 40 Федерального закона № 52-ФЗ от 30 марта 1999 года «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»; ст. 3, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25.1, 25.2, 26.1 Федерального закона № 29-ФЗ от 02.01.2000 «О качестве и безопасности пищевых продуктов»; ст. 5, 9, 10, 22 Федеральный закон № 157-ФЗ от 17.09.1998 «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней»; ст.: 24, 27, 32 Федерального закона № 184-ФЗ от 27 декабря 2002 года «О техническом регулировании»; ст.9, 10, 11, 12, 23 Федерального закона от 23.02.2013 № 15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака»; гл. 1, 2, 3, 4 Федерального закона от 07.12.2011. №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»; ст. 8, 16 Федерального закона от 18.06.2001 № 77-ФЗ «О предупреждении распространения туберкулеза в РФ»; ст.ст. 3, 4, 9, 13 ТР ТС 007/2011 «О безопасности продукции, предназначенной для детей и подростков», утв. 23 сентября 2011г., ст.ст. 4, 5, 6, 7 ТР ТС 025/2012 «О безопасности мебельной продукции», утв. 15 июня 2012г.; Технический регламент Таможенного Союза ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции» (утв. Решением Комиссии Таможенного союза от 09 декабря 2011 № 880) от 09.12.2011 (за исключением статьи 6, абзацев второго, седьмого, двенадцатого - четырнадцатого части 5 статьи 7, части 3 статьи 13, части 2 статьи 18, статей 30 и 40), ст. 4, с. 5 Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 022/2011 «Пищевая продукция в части ее маркировки» (утв. решением Комиссии Таможенного союза от 09 декабря 2011 № 881); ст. 3, 4, 5, 6, 7 и 8 Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 023/2011 «Технический регламент на соковую продукцию из фруктов и овощей» (утв. Решением Комиссии Таможенного союза от 09 декабря 2011 № 882); ст. 5, 6, 8, 18, 20 Технического регламента Таможенного союза ТРТС 024/2011 «Технический регламент на масложировую продукцию» (утв. решением Комиссии Таможенного союза от 09 декабря 2011 № 883); гл. VII Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 033/2013 «О безопасности молока и молочной продукции» (принят Решением Совета Евразийской экономической комиссии от 09 октября 2013 № 67); гл. V Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 034/2013 «О безопасности мяса и мясной продукции» (принят Решением Совета Евразийской экономической комиссии от 09 октября 2013 № 68); раздел IV – XII Технического регламента Евразийского экономического союза «О безопасности рыбы и рыбной продукции» (ТР ЕАЭС 040/2016), принят Решением Совета Евразийской экономической комиссии от 18 октября 2016 года № 162; государственные санитарно – эпидемиологические правила и гигиенические

нормативы: разделы I II СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», утв. 30 июня 2020г.; раздел I, X СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий», утв. 28 января 2021г.; СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», утв. 28 января 2021г.; раздел I – III СанПиН 3.3686 – 21 «Санитарно – эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней», утв. 28 января 2021г., приказ Минздрава РФ от 28 января 2021 года № 29Н «Об утверждении Порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров работников, предусмотренных частью четвертой статьи 213 Трудового кодекса Российской Федерации, Перечня медицинских противопоказаний к осуществлению работ с вредными и (или) опасными производственными факторами, а также работам, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры»; постановление Главного государственного санитарного врача по Красноярскому краю № 43 от 23.07.2021 «О проведении профилактических прививок отдельным группам граждан по эпидемическим показаниям».

Оценить выполнение требований не представляется возможным, так как область применения отсутствует: разделы III, IV, V, VI, VII, X ТР ЕАЭС 044/2017 «О безопасности упакованной питьевой воды, включая природную минеральную воду» принят Решением Совета Евразийской экономической комиссии от 23.06.2017 № 45;

В ходе проведения профилактического визита выявлены следующие нарушения обязательных требований санитарного законодательства:

1. на пищеблоке, при отсутствии холодного цеха приборы для обеззараживания воздуха не установлены на участке (в зоне) приготовления холодных блюд, зоне обработки мясорыбной продукции, в зоне обработки овощей и в зоне для обработки яиц, что является нарушением ч. 1 ст. 28 Федерального закона Российской Федерации от 30 марта 1999 № 52 – ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 2.4.6.2. СП 2.4.3648-20 Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»,

2. при анализе 10 – дневного меню, технологических карт, на пищеблоке проводится приготовление блюда «кисель», в технологии приготовления которого используется пищевой концентрат «Лесные ягоды», при приготовлении блюд «оладьи со сливочным маслом», «рыба жаренная со сливочным маслом» используется технология приготовления обжаривание, что является

нарушением ч. 1 ст. 28 Федерального закона Российской Федерации от 30 марта 1999 № 52 – ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 8.1.2. приложения 6 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения».

В ходе проведения профилактического визита по адресу: 663591, Красноярский край, Саянский район, с. Малиновка, ул. Ленина, д. 23, нарушения не устранены до окончания проведения профилактического мероприятия.

12. К настоящему акту прилагаются:


- протокол осмотра от 02.03.2023 г.
- уведомление о приостановке срока проведения профилактического визита от 02.03.2023г.
- протоколы исследований (испытаний), измерений: от 06.03.2023г. №№ 320-101, 321-101, 322-101, 175-104, 176-104.
- протокол измерений физических факторов неионизирующей природы от 07.03.2023 № 206-143.
- предписание об устранении выявленных нарушений обязательных требований от 7 марта 2023 г.

Главный специалист – эксперт

территориального отдела

Управления Роспотребнадзора

по Красноярскому краю в г. Заозерном
тел. 83916522415



Е.М. Анганзорова

Отметка об ознакомлении или отказе в ознакомлении контролируемого лица или его представителя с актом (дата и время ознакомления)

(дата, время)

(подпись)

(должность)

(ФИО)



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по Красноярскому краю

Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора
по Красноярскому краю в г. Заозёрном

ПРЕДПИСАНИЕ
об устранении выявленных нарушений
обязательных требований

№ _____ Красноярский край, Рыбинский район, г. Заозёрный, 07.03.2023 г.
ул. Мира, д. 54, пом. 28.
Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора
по Красноярскому краю в г. Заозёрном

Мною главным специалистом-экспертом территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю в г. Заозерном Анганзоровой Еленой Михайловной, при проведении обязательного профилактического визита в отношении Муниципального казенного общеобразовательного учреждения Малиновская основная общеобразовательная школа (сокращённое наименование МКОУ Малиновская ООШ, ИНН: 2433002410, юридический адрес: 663591, Красноярский край, Саянский район, с. Малиновка, ул. Ленина, д. 23. По адресу осуществления деятельности: 663591, Красноярский край, Саянский район, с. Малиновка, ул. Ленина, д. 23, выявлены следующие нарушения обязательных требований:

1. на пищеблоке, при отсутствии холодного цеха приборы для обеззараживания воздуха не установлены на участке (в зоне) приготовления холодных блюд, зоне обработки мясорыбной продукции, в зоне обработки овощей и в зоне для обработки яиц, что является нарушением ч. 1 ст. 28 Федерального закона Российской Федерации от 30 марта 1999 № 52 – ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 2.4.6.2. СП 2.4.3648-20 Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»,

2. при анализе 10 – дневного меню, технологических карт, на пищеблоке проводится приготовление блюда «кисель», в технологии приготовления которого используется пищевой концентрат «Лесные ягоды», при приготовлении блюд «оладьи со сливочным маслом», «рыба жаренная со сливочным маслом» используется технология приготовления обжаривание, что является нарушением ч. 1 ст. 28 Федерального закона Российской Федерации от 30 марта 1999 № 52 – ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии на-

селения», п. 8.1.2. приложения 6 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения».

На основании изложенного и руководствуясь абзацем 5 пункта 11(4) постановления Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля» и с целью устранения выявленных нарушений предписываю:

1. Устранить нарушения ч. 1 ст. 28 Федерального закона Российской Федерации от 30 марта 1999 № 52 – ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 2.4.6.2. СП 2.4.3648-20 Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», выразившиеся в отсутствии приборов для обеззараживания воздуха на участке (в зоне) приготовления холодных блюд, зоне обработки мясорыбной продукции, в зоне обработки овощей и в зоне для обработки яиц, при отсутствии холодного цеха на пищеблоке. Обеспечить зоны приготовления холодных блюд, обработки мясорыбной продукции, обработки овощей и зону для обработки яиц приборами для обеззараживания воздуха.

2. Устранить нарушения ч. 1 ст. 28 Федерального закона Российской Федерации от 30 марта 1999 № 52 – ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 8.1.2. приложения 6 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения», выразившиеся в допущении использования, при приготовлении блюда «кисель» пищевого концентрата «Лесные ягоды», в допущении использования при приготовлении блюд «оладьи со сливочным маслом», «рыба жаренная со сливочным маслом» технологии приготовления «обжаривание». Не допускать при приготовлении блюда «кисель» пищевого концентрата, при приготовлении блюд технологии приготовления «обжаривание».

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Малиновская средняя общеобразовательная школа, адрес: 663591, Красноярский край, Саянский район, с. Малиновка, ул. Ленина, д. 23.

Информацию о выполнении настоящего предписания необходимо представить в территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю в г. Заозёрном по адресу Красноярский край, Рыбинский район, г. Заозёрный, ул. Мира, д. 54, пом. 28

Тел. 8(39165)-21915,

заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом в срок до 9 марта 2024г. с приложением документов и сведений, подтверждающих исполнение предписания.

Настоящее предписание может быть обжаловано в течении десяти рабочих дней с момента его получения в досудебном порядке предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

Главный специалист-эксперт
территориального отдела
Управления Роспотребнадзора
по Красноярскому краю в г. Заозерном



Е.М. Анганзорова

С предписанием ознакомлен

«__» _____ 2023 г _____

(подпись) (инициалы и фамилия)

Предписание направлено по адресу: _____

Мероприятие по контролю: № ПМ 24230041000105066501;

Номер решение(распоряжения) о плановой (внеплановой) выездной проверке, предписание № 2074 от 21.02.2023 г.

Отметка о размещении (дата и учётный номер) сведений о контрольно-надзорном мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА (РОСПОТРЕБНАДЗОР)

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Красноярскому краю

(Управление Роспотребнадзора по Красноярскому краю)

Юридический адрес: 660097, г. Красноярск, ул. Каратанова, д. 21

E-mail: office@24.rospotrebnadzor.ru, Телефон: 8 (391) 226-89-50 (многоканальный), Факс: 8 (391) 226-90-49



Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае» в городе Канске

(филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае» в г.Канске)

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

на базе филиалов в г.Канске, г.Заозерном и Богучанском районе

Реквизиты: ОКПО 76733231 ОГРН 1052463018475 ИНН/КПП 2463070760/246301001

РОСС RU.0001.510640

Юридический адрес: 660100, РОССИЯ, Красноярск, ул. Сопочная, 38,

Фактический адрес:

663613, Красноярский край г. Канск, ул. Эйдемана,4, стр. 1, пом. 3

Тел. (39161) 3-34-04; 3-16-55,3-26-55

Факс (39161) 3-34-04

<http://fbuz24.ru>

kansk_fguz@24.rospotrebnadzor.ru

Уникальный номер записи об аккредитации
в Реестре аккредитованных лиц:

РОСС RU.0001.510640

Дата внесения сведений

в Реестр аккредитованных лиц: 17.11.2014



Руководитель ИЛЦ, врач по санитарно-
гигиеническим лабораторным исследованиям

Л.Е. Мельникова

07.03.2023

ПРОТОКОЛ
ИЗМЕРЕНИЙ ФИЗИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ НЕИОНИЗИРУЮЩЕЙ ПРИРОДЫ
№ 206-143 от «07» марта 2023 г.

- 1 **Наименование заявителя, юридический адрес:** Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю
в г. Заозерном, Красноярский край, г. Заозерный, ул. Мира, д.54, пом.28
- 2 **Сведения о проверяемом лице:**
Наименование: МКОУ "Малиновская ООШ"
Юридический адрес: Красноярский край, Саянский район, с. Малиновка, ул. Ленина, д. 23
- 3 **Место измерения:** МКОУ "Малиновская ООШ"
Фактический адрес: Красноярский край, Саянский район, с. Малиновка, ул. Ленина, д. 23

4 **Информация об измерении:**
Дата и время измерения: 02.03.2023 г. 11.00-11.30
Измерения произвел (ФИО, должность): Н.М. Шамбер, инженер-лаборант
При измерениях присутствовал(и) (ФИО, должность): Е.А. Кузина, и.о. директора МКОУ "Малиновская ООШ",
Е.М. Анганзорова, главный специалист-эксперт ТОУ Роспотребнадзора по Красноярскому краю в г. Заозерном

5 **Сведения о нормативной документации (НД):**

Измеряемый показатель	НД на методы испытаний, исследований, измерений	НД, регламентирующие параметры, характеристики, показатели
Освещенность	ГОСТ 24940 "Здания и сооружения. Методы измерения освещенности"	СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"
Температура воздуха, относительная влажность воздуха	ГОСТ 30494 "Здания жилые и общественные. Параметры микроклимата в помещениях"	

6 **Номер карты измерений:** № 206-143

7 **Средства измерений, испытательное оборудование:**

№ п/п	Измеряемый показатель	Наименование, тип прибора	Погрешность, ед. изм.	Заводской номер	Номер в Госреестре	№ свидетельства о поверке, протокола об аттестации	Срок действия
1	Освещенность	Прибор комбинированный "ТКА-ПК"	± 8%	024014	24248-03	С-АШ/13-09-2022/186077863	до 12.09.2023
2	Температура воздуха	Прибор комбинированный "ТКА-ПКМ"	± 0,5 °С	60 084	24248-04	С-АШ/29-11-2022/204445290	до 28.11.2023
3	Относительная влажность воздуха	Прибор комбинированный "ТКА-ПКМ"	± 5 %	60 084	24248-04	С-АШ/29-11-2022/204445290	до 28.11.2023



8 **Дополнительные сведения:**

8.1. **Характеристика объекта:** Расчет неопределенности проводился в соответствии с ГОСТ 34100.3-2017 "Неопределенность измерения. Часть 3. Руководство по выражению неопределенности измерения". Результаты измерений представлены с расширенной неопределенностью, рассчитанной для доверительной вероятности P=0,95. Отношение естественной освещенности к искусственной составляло не более 0.1.

8.2 Вспомогательное оборудование:



№ п/п	Наименование прибора	Заводской номер	Сведения о государственной поверке (калибровке)		Результат измерений	
			Номер	Срок действия	До проведения исследований	После проведения исследований
1	Мультиметр цифровой "APPA-93N"	1501054	С-АИИ/07-11-2022/199430431	до 06.11.2023	220	220
2	Лазерный дальномер "Bosch GLM 250 VF"	410229466	С-АИИ/05-10-2022/190961161	до 04.10.2023	не требуется	

9 Эскиз (ситуационный план) помещения, места проведения измерений с указанием рабочих мест (РМ) и точек измерений:

Условные обозначения: т. - точка замера, х - источник света,  - окно,  - дверь.

Кабинет начальных классов № 2

Кабинет начальных классов № 1



10 Результаты измерений

10.1 Световая среда:

10.1.1 Искусственное освещение:

№ п/п	№ точки измерения по эскизу / РМ	Наименование рабочего места, места проведения измерений, цеха, участка, профессии или должности	Дата, время проведения измерений	Рабочая поверхность, плоскость измерения (горизонтальная - Г, вертикальная - В) - высота от пола (земли), м	Тип ламп	Число негорящих ламп, %	Освещенность, лк				Коэффициент пульсации, %			Яркость, кд/м ²		
							Измеренная		Нормируемая		Измеренный	Среднее значение	Нормируемый	Измеренный	Нормируемый	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	т1	Кабинет начальных классов № 2, рабочая поверхность	02.03.2023 г. 11.00-11.30	Рабочие столы и парты: на поверхности стола	диоды	0	419	423 ± 39	-	300	-	-	-	-	-	-
2	т2						422									
3	т3						423									
4	т4						421									
5	т5						423									
6	т6						425									
7	т7						427									
8	т8						424									
9	т11	Кабинет начальных классов № 1, рабочая поверхность		Рабочие столы и парты: на поверхности стола	диоды	0	424	427 ± 39	-	300	-	-	-	-	-	-
10	т12						427									
11	т13						426									
12	т14						424									
13	т15						428									
14	т16						430									
15	т17						429									
16	т18	426														

10.2. Параметры микроклимата:

№ п/п	№ точки измерения по эскизу / РМ	Наименование рабочего места, места проведения измерений, цеха, участка, профессии или должности	Дата, время проведения измерений	Высота от пола, м	Температура воздуха, С°					Относительная влажность воздуха, %					Скорость движения воздуха, м/с				
					Измеренная			Средняя	Допустимая	Измеренная			Средняя	Допустимая	Измеренная			Средняя	Допустимая
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	т9	Кабинет начальных классов № 2, 0,5 м от наружной стены	02.03.2023 г. 11.00-11.30	1,7	23,7	23,6	23,8	23,7 ± 0,6	18-24	46	46	46	46 ± 6	40-60	-	-	-	-	-
				0,6	23,5	23,4	23,6	23,5 ± 0,6	18-24	46	46	46	46 ± 6	40-60	-	-	-	-	-
				0,1	23,4	23,3	23,5	23,4 ± 0,6	18-24	46	46	46	46 ± 6	40-60	-	-	-	-	-
2	т10	Кабинет начальных классов № 2, в центре помещения		1,7	23,8	23,7	23,9	23,8 ± 0,6	18-24	46	46	46	46 ± 6	40-60	-	-	-	-	-
				0,6	23,7	23,6	23,8	23,7 ± 0,6	18-24	46	46	46	46 ± 6	40-60	-	-	-	-	-
				0,1	23,6	23,5	23,7	23,6 ± 0,6	18-24	46	46	46	46 ± 6	40-60	-	-	-	-	-
3	т19	Кабинет начальных классов № 1, 0,5 м от наружной стены		1,7	23,5	23,4	23,6	23,5 ± 0,6	18-24	47	47	47	47 ± 6	40-60	-	-	-	-	-
				0,6	23,3	23,2	23,4	23,3 ± 0,6	18-24	47	47	47	47 ± 6	40-60	-	-	-	-	-
				0,1	23,2	23,1	23,3	23,2 ± 0,6	18-24	47	47	47	47 ± 6	40-60	-	-	-	-	-
4	т20	Кабинет начальных классов № 1, в центре помещения	1,7	23,6	23,5	23,7	23,6 ± 0,6	18-24	47	47	47	47 ± 6	40-60	-	-	-	-	-	
			0,6	23,5	23,4	23,6	23,5 ± 0,6	18-24	47	47	47	47 ± 6	40-60	-	-	-	-	-	
			0,1	23,4	23,3	23,5	23,4 ± 0,6	18-24	47	47	47	47 ± 6	40-60	-	-	-	-	-	

Лицо, ответственное за составление данного протокола: врач по СГЛИ

Н.Л. Аюпова

Испытательный лабораторный центр на базе филиалов ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае" в г. Канске, г. Заозерном и Богучанском районе заявляет следующее:

- 1 Результаты измерений, приведенные в настоящем Протоколе, относятся только к объектам, прошедшим измерения.
- 2 Протокол измерений не должен быть воспроизведен не в полном объеме без разрешения руководителя ИЛЦ во избежание интерпретации частей Протокола вне контекста.

Настоящий протокол содержит 5 листов, составлен в 4 экземплярах. Протокол окончен.

Мероприятие по контролю № 2074 от 21.02.2023

Отметка о размещении (дата и учётный номер) сведений о контрольно-надзорном мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА (РОСПОТРЕБНАДЗОР)
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Красноярскому краю
(Управление Роспотребнадзора по Красноярскому краю)

Юридический адрес: 660097, г. Красноярск, ул. Каратанова, д. 21

E-mail: office@24.rospotrebnadzor.ru, Телефон: 8 (391) 226-89-50 (многоканальный), Факс: 8 (391) 226-90-49



РОСС RU.0001.510640



**Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае» в г.Заозерном**
(Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае» в г.Заозерном)

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР**на базе филиалов в г.Канске, г.Заозерном и Богучанском районе**

Реквизиты: ОКПО 76733231 ОГРН 1052463018475 ИНН/КПП 2463070760/246301001


Юридический адрес: 660100, РОССИЯ, г. Красноярск, ул. Сопочная, 38,
Фактический адрес:
663960, РОССИЯ, Красноярский край, г. Заозёрный, ул. Мира, зд.54, пом.27

Тел. (39165) 2-09-16

Факс (39165) 2-00-19

<http://fbuz24.ru>zaozerniy_fguz@24.rospotrebnadzor.ru

Уникальный номер записи об аккредитации
в Реестре аккредитованных лиц:
РОСС RU.0001.510640
Дата внесения сведений
в Реестр аккредитованных лиц: 17.11.2014

УТВЕРЖДАЮ
Зам. руководителя ИЛЦ
 Н.В. Ерофеева
06.03.2023 г. М.П.



**ПРОТОКОЛ
ИССЛЕДОВАНИЙ (ИСПЫТАНИЙ), ИЗМЕРЕНИЙ**

№ 321-101 от 06.03.2023

- 1 **Наименование заявителя, юридический адрес:** Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю в г. Заозерном 663960, Красноярский край, Рыбинский р-н, Заозерный г, Мира ул, 54, пом. 28
- 2 **Наименование образца (объекта) испытаний:** Картофельное пюре
- 3 **Изготовитель (фирма, предприятие, организация):** МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ МАЛИНОВСКАЯ ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА 663590, Красноярский край, Саянский р-н, Малиновка с, Ленина ул, 23

Страна: Красноярский край

- 4 **Сведения о проверяемом лице:**
Наименование: МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ МАЛИНОВСКАЯ
ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА
- 5 **Юридический адрес:** 663590, Красноярский край, Саянский р-н, Малиновка с, Ленина ул, 23
- 6 **Место отбора:** МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
МАЛИНОВСКАЯ ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА (объект)
- Фактический адрес:** 663590, Красноярский край, Саянский р-н, Малиновка с, Ленина ул, 23
- 7 **Информация об отборе:** отобран специалистами/ доставлен заказчиком (необходимое подчеркнуть)
Дата и время отбора: 02.03.2023 10 ч. 37 мин. - 10 ч. 40 мин.
- Вес, объем, количество образца (пробы):**
Количество (объем) для испытаний: 0,2 кг
Количество (объем) для контрольных образцов: отсутствует
Номер партии:- Объем партии: 5 порций
Дата изготовления: 02.03.2023
- Ф.И.О., должность:** Начальник отдела Антонова М. В.
- При отборе присутствовал(и) (Ф.И.О., должность):** и.о. директора Кузина Е.А., главный специалист-эксперт ТО Управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю в г.Заозерном Анганзорова Е.М.
- Условия доставки:** термосумка с хладоэлементом
- Дата и время доставки в ИЛЦ:** 02.03.2023 13:25
- 8 **Дополнительные сведения:**
Испытание проведено специалистами, допущенными к работе на спецоборудовании, использованию технических приборов
- 9 **НД на продукцию:** -
- 10 **НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:**
ТР ТС 021/2011 Технический регламент Таможенного союза "О безопасности пищевой продукции" (Утвержден Решением Комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 №880)
- 11 **Код образца (пробы):** 321-101
- 12 **НД на методы исследований, отбор проб:**
МУК 4.2.2578-10 "Санитарно-бактериологические исследования методом разделенного импеданса", МУК 4.2.2578-10 Санитарно-бактериологические исследования методом разделенного импеданса, ГОСТ 28560-90 Продукты пищевые. Методы выявления бактерий рода Proteus, Morganella, Providencia, МУК 4.2.2578-2010 Санитарно-бактериологические исследования методом разделенного импеданса, ГОСТ 31904-2012 "Продукты пищевые. Методы отбора проб для микробиологических испытаний"
- 13 **Средства измерений, испытательное оборудование:**

14 Условия проведения испытаний: Соответствует НД

15 Результаты испытаний

Лаборатория микробиологических исследований

Дата поступления пробы: 13:40 02.03.2023

Дата начала исследования (испытания): 02.03.2023

Дата окончания исследования (испытания): 06.03.2023

№ п/п	Наименование показателя (характеристики)	Единицы измерения	Результат испытаний с учетом неопределенности (погрешность) результата	Величина допустимого уровня	Метод (методика) испытаний
1	Бактерии группы кишечных палочек (колиформы)	в 1,0 г	Не обнаружено	не допускается	МУК 4.2.2578-10 "Санитарно-бактериологические исследования методом разделенного импеданса"
2	Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов	КОЕ/г	менее 10	не более $1 \cdot 10^3$	МУК 4.2.2578-10 Санитарно-бактериологические исследования методом разделенного импеданса
3	S.aureus	в 1,0 г	Не обнаружено	не допускается	МУК 4.2.2578-10 "Санитарно-бактериологические исследования методом разделенного импеданса"
4	Бактерии рода Proteus	в 0,1 г	Не обнаружено	не допускается	ГОСТ 28560-90 Продукты пищевые. Методы выявления бактерий рода Proteus, Morganela, Providencia
5	Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы	в 25 г	Не обнаружено	не допускается	МУК 4.2.2578-2010 Санитарно-бактериологические исследования методом разделенного импеданса

Мнения и интерпретации: не требуется

Специалист, ответственный за оформление протокола:



Начальник отдела Антонова М.В.

(должность, ФИО)

Настоящий протокол содержит 3 страниц(ы), составлен в 3 экземплярах.

Протокол окончен.

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Протокол испытаний не должен быть воспроизведен не в полном объеме без разрешения руководителя ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае» во избежание интерпретации частей Протокола вне контекста

Мероприятие по контролю № 2074 от 21.02.2023

Отметка о размещении (дата и учётный номер) сведений о контрольно-надзорном мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА (РОСПОТРЕБНАДЗОР)
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Красноярскому краю
(Управление Роспотребнадзора по Красноярскому краю)

Юридический адрес: 660097, г. Красноярск, ул. Каратанова, д. 21

E-mail: office@24.rospotrebnadzor.ru, Телефон: 8 (391) 226-89-50 (многоканальный), Факс: 8 (391) 226-90-49



РОСС RU.0001.510640



**Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае» в г.Заозерном**
(Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае» в г.Заозерном)

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР**на базе филиалов в г.Канске, г.Заозерном и Богучанском районе**

Реквизиты: ОКПО 76733231 ОГРН 1052463018475 ИНН/КПП 2463070760/246301001

Юридический адрес: 660100, РОССИЯ, г. Красноярск, ул. Сопочная, 38,
Фактический адрес:
663960, РОССИЯ, Красноярский край, г. Заозёрный, ул. Мира, зд.54, пом.27

Тел. (39165) 2-09-16


Факс (39165) 2-00-19

<http://fbuz24.ru>zaozerniy_fguz@24.rospotrebnadzor.ru

Уникальный номер записи об аккредитации
в Реестре аккредитованных лиц:
РОСС RU.0001.510640
Дата внесения сведений
в Реестр аккредитованных лиц: 17.11.2014

УТВЕРЖДАЮ

Зам. руководителя ИЛЦ

 Н.В. Ерофеева
06.03.2023 г. М.П.



**ПРОТОКОЛ
ИССЛЕДОВАНИЙ (ИСПЫТАНИЙ), ИЗМЕРЕНИЙ**

№ 322-101 от 06.03.2023

- 1 **Наименование заявителя, юридический адрес:** Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю в г. Заозерном 663960, Красноярский край, Рыбинский р-н, Заозерный г, Мира ул, 54, пом. 28
- 2 **Наименование образца (объекта) испытаний:** Соус молочный
- 3 **Изготовитель (фирма, предприятие, организация):** МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ МАЛИНОВСКАЯ ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА 663590, Красноярский край, Саянский р-н, Малиновка с, Ленина ул, 23

Страна: Красноярский край

- 4 **Сведения о проверяемом лице:**
Наименование: МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ МАЛИНОВСКАЯ
ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА
- 5 **Юридический адрес:** 663590, Красноярский край, Саянский р-н, Малиновка с, Ленина ул, 23
- 6 **Место отбора:** МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
МАЛИНОВСКАЯ ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА (объект)
- Фактический адрес:** 663590, Красноярский край, Саянский р-н, Малиновка с, Ленина ул, 23
- 7 **Информация об отборе:** отобран специалистами/ доставлен заказчиком (необходимое подчеркнуть)
Дата и время отбора: 02.03.2023 10 ч. 40 мин. - 10 ч. 43 мин.
- Вес, объем, количество образца (пробы):**
Количество (объем) для испытаний: 0,2 кг
Количество (объем) для контрольных образцов: отсутствует
Номер партии: - Объем партии: 5 порций
Дата изготовления: 02.03.2023
- Ф.И.О., должность:** Начальник отдела Антонова М. В.
- При отборе присутствовал(и) (Ф.И.О., должность):** и.о. директора Кузина Е.А., главный специалист-эксперт ТО Управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю в г.Заозерном Анганзорова Е.М.
- Условия доставки:** термосумка с хладоэлементом
- Дата и время доставки в ИЛЦ:** 02.03.2023 13:25
- 8 **Дополнительные сведения:**
Испытание проведено специалистами, допущенными к работе на спецоборудовании, использованию технических приборов
- 9 **НД на продукцию:** -
- 10 **НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:**
ТР ТС 021/2011 Технический регламент Таможенного союза "О безопасности пищевой продукции" (Утвержден Решением Комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 №880)
- 11 **Код образца (пробы):** 322-101
- 12 **НД на методы исследований, отбор проб:**
ГОСТ 10444.15-94 "Продукты пищевые. Методы определения количества мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов", ГОСТ 31747-2012 "Продукты пищевые. Методы выявления и определения количества бактерий группы кишечных палочек (колиформных бактерий)", ГОСТ 31746-2012 "Продукты пищевые. Методы выявления и определения количества коагулазоположительных стафилококков и Staphylococcus aureus", ГОСТ 28560-90 Продукты пищевые. Методы выявления бактерий рода Proteus, Morganella, Providencia, ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) "Продукты пищевые. Метод выявления бактерий рода Salmonella", ГОСТ 31904-2012 "Продукты пищевые. Методы отбора проб для микробиологических испытаний"

13 Средства измерений, испытательное оборудование:

14 Условия проведения испытаний: Соответствует НД

15 Результаты испытаний**Лаборатория микробиологических исследований**

Дата поступления пробы: 13:40 02.03.2023

Дата начала исследования (испытания): 02.03.2023

Дата окончания исследования (испытания): 06.03.2023

№ п/п	Наименование показателя (характеристики)	Единицы измерения	Результат испытаний с учетом неопределенности (погрешность) результата	Величина допустимого уровня	Метод (методика) испытаний
1	Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов	КОЕ/г	менее 10	не более $5 \cdot 10^3$	ГОСТ 10444.15-94 "Продукты пищевые. Методы определения количества мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов"
2	Бактерии группы кишечных палочек (колиформы)	в 1,0 г	Не обнаружено	не допускается	ГОСТ 31747-2012 "Продукты пищевые. Методы выявления и определения количества бактерий группы кишечных палочек (колиформных бактерий)"
3	S.aureus	в 1,0 г	Не обнаружено	не допускается	ГОСТ 31746-2012 "Продукты пищевые. Методы выявления и определения количества коагулазоположительных стафилококков и Staphylococcus aureus"
4	Бактерии рода Proteus	в 0,1 г	Не обнаружено	не допускается	ГОСТ 28560-90 Продукты пищевые. Методы выявления бактерий рода Proteus, Morganella, Providencia
5	Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы	в 25 г	Не обнаружено	не допускается	ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) "Продукты пищевые. Метод выявления бактерий рода Salmonella"

Мнения и интерпретации: не требуется

Специалист, ответственный за оформление протокола:



Начальник отдела Антонова М.В.
(должность, ФИО)

Настоящий протокол содержит 4 страниц(ы), составлен в 3 экземплярах.

Протокол окончен.

**Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания
Протокол испытаний не должен быть воспроизведен не в полном объеме без разрешения руководителя
ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае» во избежание интерпретации частей Протокола вне контекста**

Мероприятие по контролю № 2074 от 21.02.2023

Отметка о размещении (дата и учётный номер) сведений о контрольно-надзорном мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА (РОСПОТРЕБНАДЗОР)
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Красноярскому краю
(Управление Роспотребнадзора по Красноярскому краю)

Юридический адрес: 660097, г. Красноярск, ул. Каратанова, д. 21

E-mail: office@24.rospotrebnadzor.ru, Телефон: 8 (391) 226-89-50 (многоканальный), Факс: 8 (391) 226-90-49



РОСС RU.0001.510640



**Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае» в г.Заозерном**
(Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае» в г.Заозерном)

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР**на базе филиалов в г.Канске, г.Заозерном и Богучанском районе**

Реквизиты: ОКПО 76733231 ОГРН 1052463018475 ИНН/КПП 2463070760/246301001

Юридический адрес: 660100, РОССИЯ, г. Красноярск, ул. Сопочная, 38,
Фактический адрес:
663960, РОССИЯ, Красноярский край, г. Заозёрный, ул. Мира, зд.54, пом.27

Тел. (39165) 2-09-16


Факс (39165) 2-00-19


<http://fbuz24.ru>zaozerniy_fguz@24.rospotrebnadzor.ru

Уникальный номер записи об аккредитации
в Реестре аккредитованных лиц:
РОСС RU.0001.510640
Дата внесения сведений
в Реестр аккредитованных лиц: 17.11.2014

УТВЕРЖДАЮ

Зам. руководителя ИЛЦ

 Н.В. Ерофеева
06.03.2023 г. М.П.



**ПРОТОКОЛ
ИССЛЕДОВАНИЙ (ИСПЫТАНИЙ), ИЗМЕРЕНИЙ**

№ 320-101 от 06.03.2023

- 1 Наименование заявителя, юридический адрес:** Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю в г. Заозерном 663960, Красноярский край, Рыбинский р-н, Заозерный г, Мира ул, 54, пом. 28
- 2 Наименование образца (объекта) испытаний:** Котлета мясная
- 3 Изготовитель (фирма, предприятие, организация):** МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ МАЛИНОВСКАЯ ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА 663590, Красноярский край, Саянский р-н, Малиновка с, Ленина ул, 23

Страна: Красноярский край

- 4 Сведения о проверяемом лице:**
Наименование: МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ МАЛИНОВСКАЯ
ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА
- 5 Юридический адрес:** 663590, Красноярский край, Саянский р-н, Малиновка с, Ленина ул, 23
- 6 Место отбора:** МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
МАЛИНОВСКАЯ ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА (объект)
- Фактический адрес:** 663590, Красноярский край, Саянский р-н, Малиновка с, Ленина ул, 23
- 7 Информация об отборе:** отобран специалистами/ доставлен заказчиком (необходимое подчеркнуть)
- Дата и время отбора:** 02.03.2023 10 ч. 35 мин. - 10 ч. 37 мин.
- Вес, объем, количество образца (пробы):**
Количество (объем) для испытаний: 0,2 кг
Количество (объем) для контрольных образцов: отсутствует
Номер партии: - Объем партии: 5 порций
- Дата изготовления:** 02.03.2023
- Ф.И.О., должность:** Начальник отдела Антонова М. В.
- При отборе присутствовал(и) (Ф.И.О., должность):** и.о. директора Кузина Е.А., главный специалист-эксперт ТО Управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю в г.Заозерном Анганзорова Е.М.
- Условия доставки:** термосумка с хладоэлементом
- Дата и время доставки в ИЛЦ:** 02.03.2023 13:25
- 8 Дополнительные сведения:**
Испытание проведено специалистами, допущенными к работе на спецоборудовании, использованию технических приборов
- 9 НДС на продукцию:** -
- 10 НДС, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:**
ТР ТС 021/2011 Технический регламент Таможенного союза "О безопасности пищевой продукции" (Утвержден Решением Комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 №880)
- 11 Код образца (пробы):** 320-101
- 12 НДС на методы исследований, отбор проб:**
ГОСТ 10444.15-94 "Продукты пищевые. Методы определения количества мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов", ГОСТ 31747-2012 "Продукты пищевые. Методы выявления и определения количества бактерий группы кишечных палочек (колиформных бактерий)", ГОСТ 31746-2012 "Продукты пищевые. Методы выявления и определения количества коагулазоположительных стафилококков и Staphylococcus aureus", ГОСТ 28560-90 Продукты пищевые. Методы выявления бактерий рода Proteus, Morganella, Providencia, ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) "Продукты пищевые. Метод выявления бактерий рода Salmonella", ГОСТ 31904-2012 "Продукты пищевые. Методы отбора проб для микробиологических испытаний"

13 Средства измерений, испытательное оборудование:

14 Условия проведения испытаний: Соответствует НД**15 Результаты испытаний****Лаборатория микробиологических исследований**

Дата поступления пробы: 13:40 02.03.2023

Дата начала исследования (испытания): 02.03.2023

Дата окончания исследования (испытания): 06.03.2023

№ п/п	Наименование показателя (характеристики)	Единицы измерения	Результат испытаний с учетом неопределенности (погрешность) результата	Величина допустимого уровня	Метод (методика) испытаний
1	Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов	КОЕ/г	1,9*10 ²	не более 1*10 ³	ГОСТ 10444.15-94 "Продукты пищевые. Методы определения количества мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов"
2	Бактерии группы кишечных палочек (колиформы)	в 1,0 г	Не обнаружено	не допускается	ГОСТ 31747-2012 "Продукты пищевые. Методы выявления и определения количества бактерий группы кишечных палочек (колиформных бактерий)"
3	S.aureus	в 1,0 г	Не обнаружено	не допускается	ГОСТ 31746-2012 "Продукты пищевые. Методы выявления и определения количества коагулазоположительных стафилококков и Staphylococcus aureus"
4	Бактерии рода Proteus	в 0,1 г	Не обнаружено	не допускается	ГОСТ 28560-90 Продукты пищевые. Методы выявления бактерий рода Proteus, Morganella, Providencia
5	Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы	в 25 г	Не обнаружено	не допускается	ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) "Продукты пищевые. Метод выявления бактерий рода Salmonella"

Мнения и интерпретации: не требуется

Специалист, ответственный за оформление протокола:

Начальник отдела Антонова М.В.

(должность, ФИО)

Настоящий протокол содержит 4 страниц(ы), составлен в 3 экземплярах.

Протокол окончен.

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания
Протокол испытаний не должен быть воспроизведен не в полном объеме без разрешения руководителя
ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае» во избежание интерпретации частей Протокола вне контекста

Мероприятие по контролю № 2074 от 21.02.2023

Отметка о размещении (дата и учётный номер) сведений о контрольно-надзорном мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА (РОСПОТРЕБНАДЗОР)
 Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Красноярскому краю
 (Управление Роспотребнадзора по Красноярскому краю)

Юридический адрес: 660097, г. Красноярск, ул. Каратанова, д. 21

E-mail: office@24.rospotrebnadzor.ru, Телефон: 8 (391) 226-89-50 (многоканальный), Факс: 8 (391) 226-90-49



РОСС RU.0001.510640



**Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
 «Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае» в г.Заозерном
 (Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае» в г.Заозерном)**

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР**на базе филиалов в г.Канске, г.Заозерном и Богучанском районе**

Реквизиты: ОКПО 76733231 ОГРН 1052463018475 ИНН/КПП 2463070760/246301001

Юридический адрес: 660100, РОССИЯ, г. Красноярск, ул. Сопочная, 38,
 Фактический адрес:
 663960, РОССИЯ, Красноярский край, г. Заозёрный, ул. Мира, зд.54, пом.27

Тел. (39165) 2-09-16


Факс (39165) 2-00-19

<http://fbuz24.ru>zaozerniy_fguz@24.rospotrebnadzor.ru

Уникальный номер записи об аккредитации
 в Реестре аккредитованных лиц:
 РОСС RU.0001.510640
 Дата внесения сведений
 в Реестр аккредитованных лиц: 17.11.2014

УТВЕРЖДАЮ

Зам. руководителя ИЛЦ

 Н.В. Ерофеева
 06.03.2023 г. М.П.



**ПРОТОКОЛ
 ИССЛЕДОВАНИЙ (ИСПЫТАНИЙ), ИЗМЕРЕНИЙ**

№ 175-104 от 06.03.2023

- 1 **Наименование заявителя, юридический адрес:** Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю в г. Заозерном 663960, Красноярский край, Рыбинский р-н, Заозерный г, Мира ул, 54, пом. 28
- 2 **Наименование образца (объекта) испытаний:** Вода питьевая - централизованное водоснабжение
- 3 **Изготовитель (фирма, предприятие, организация):** _____
- Страна:** _____

- 4 **Сведения о проверяемом лице:**
Наименование: МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ МАЛИНОВСКАЯ ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА
- 5 **Юридический адрес:** 663590, Красноярский край, Саянский р-н, Малиновка с, Ленина ул, 23
- 6 **Место отбора:** Раковина для мытья столовой посуды №3, МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ МАЛИНОВСКАЯ ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА (объект)
- Фактический адрес:** 663590, Красноярский край, Саянский р-н, Малиновка с, Ленина ул, 23
- 7 **Информация об отборе:** отобран специалистами/ доставлен заказчиком (необходимое подчеркнуть)
Дата и время отбора: 02.03.2023 10 ч. 45 мин. - 10 ч. 50 мин.
Вес, объем количество образца (пробы): 0,5 л
Отбор произвел (Ф.И.О., должность): Начальник отдела Антонова М. В.
При отборе присутствовал(и) (Ф.И.О., должность): и.о. директора Кузина Е.А., главный специалист-эксперт ТО Управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю в г.Заозерном Анганзорова Е.М.
Условия доставки: термосумка с хладоэлементом
Дата и время доставки в ИЛЦ: 02.03.2023 13:25
- 8 **Дополнительные сведения:**
- 9 **НД на продукцию:** –
- 10 **НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:**
СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания
- 11 **Код образца (пробы):** 175-101
- 12 **НД на методы исследований, отбор проб:**
МУК 4.2.1018-01 п.8.1 Санитарно-микробиологический анализ питьевой воды, МУК 4.2.1018-01 п.8.2 Санитарно-микробиологический анализ питьевой воды, ГОСТ 31955-2012 (ISO 9308-1:2000) "Вода питьевая. Обнаружение и количественный учет Escherichia coli и колиформных бактерий. Часть 1. Метод мембранной фильтрации.", ГОСТ Р 59024-2020 "Вода. Общие требования к отбору проб"; ГОСТ 31942-2012 "Вода. Отбор проб для микробиологического анализа";
ГОСТ 31942-2012 "Вода. Отбор проб для микробиологического анализа"

13 Средства измерений, испытательное оборудование:

14 Условия проведения испытаний: Соответствует НД**15 Результаты испытаний****Лаборатория микробиологических исследований**

Дата поступления пробы: 13:40 02.03.2023

Дата начала исследования (испытания): 02.03.2023

Дата окончания исследования (испытания): 04.03.2023

№ п/п	Наименование показателя (характеристики)	Единицы измерения	Результат испытаний с учетом неопределенности (погрешность) результата	Величина допустимого уровня	Метод (методика) испытаний
1	Общее микробное число	КОЕ в 1 мл	менее 1	не более 50	МУК 4.2.1018-01 п.8.1 Санитарно-микробиологический анализ питьевой воды
2	Общие (обобщенные) колиформные бактерии	КОЕ в 100 мл	Не обнаружено	не допускается	МУК 4.2.1018-01 п.8.2 Санитарно-микробиологический анализ питьевой воды
3	E.coli	КОЕ/100 см ³	Не обнаружено	не допускается	ГОСТ 31955-2012 (ISO 9308-1:2000) "Вода питьевая. Обнаружение и количественный учет Escherichia coli и колиформных бактерий. Часть 1. Метод мембранной фильтрации."

Мнения и интерпретации: не требуется

Специалист, ответственный за оформление протокола:

Начальник отдела Антонова М.В.

(должность, ФИО)

Настоящий протокол содержит 3 страниц(ы), составлен в 3 экземплярах.Протокол окончен.

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания
 Протокол испытаний не должен быть воспроизведен не в полном объеме без разрешения руководителя
 ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае» во избежание интерпретации частей Протокола вне контекста

Мероприятие по контролю № 2074 от 21.02.2023

Отметка о размещении (дата и учётный номер) сведений о контрольно-надзорном мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА (РОСПОТРЕБНАДЗОР)
 Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Красноярскому краю
 (Управление Роспотребнадзора по Красноярскому краю)

Юридический адрес: 660097, г. Красноярск, ул. Каратанова, д. 21

E-mail: office@24.rospotrebnadzor.ru, Телефон: 8 (391) 226-89-50 (многоканальный), Факс: 8 (391) 226-90-49



РОСС RU.0001.510640



**Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
 «Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае» в г.Заозерном
 (Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае» в г.Заозерном)**

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР**на базе филиалов в г.Канске, г.Заозерном и Богучанском районе**

Реквизиты: ОКПО 76733231 ОГРН 1052463018475 ИНН/КПП 2463070760/246301001

Юридический адрес: 660100, РОССИЯ, г. Красноярск, ул. Сопочная, 38,
 Фактический адрес:
 663960, РОССИЯ, Красноярский край, г. Заозёрный, ул. Мира, зд.54, пом.27

Тел. (39165) 2-09-16

Факс (39165) 2-00-19

<http://fbuz24.ru>zaozerniy_fguz@24.rospotrebnadzor.ru

Уникальный номер записи об аккредитации
 в Реестре аккредитованных лиц:
 РОСС RU.0001.510640
 Дата внесения сведений
 в Реестр аккредитованных лиц: 17.11.2014

УТВЕРЖДАЮ

Зам. руководителя ИЛЦ

Н.В. Ерофеева

06.03.2023 г.

М.П.



**ПРОТОКОЛ
 ИССЛЕДОВАНИЙ (ИСПЫТАНИЙ), ИЗМЕРЕНИЙ**

№ 176-104 от 06.03.2023

- 1 **Наименование заявителя, юридический адрес:** Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю в г. Заозерном 663960, Красноярский край, Рыбинский р-н, Заозерный г, Мира ул, 54, пом. 28
 - 2 **Наименование образца (объекта) испытаний:** Вода питьевая - централизованное водоснабжение
 - 3 **Изготовитель (фирма, предприятие, организация):** _____
- Страна:** _____

- 4 **Сведения о проверяемом лице:**
Наименование: МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ МАЛИНОВСКАЯ ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА
- 5 **Юридический адрес:** 663590, Красноярский край, Саянский р-н, Малиновка с, Ленина ул, 23
- 6 **Место отбора:** Раковина для мытья рук в горячем цехе, МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ МАЛИНОВСКАЯ ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА (объект)
- Фактический адрес:** 663590, Красноярский край, Саянский р-н, Малиновка с, Ленина ул, 23
- 7 **Информация об отборе:** отобран специалистами/ доставлен заказчиком (необходимое подчеркнуть)
Дата и время отбора: 02.03.2023 10 ч. 50 мин. - 10 ч. 55 мин.
Вес, объем количество образца (пробы): 0,5 л
Отбор произвел (Ф.И.О., должность): Начальник отдела Антонова М. В.
При отборе присутствовал(и) (Ф.И.О., должность): и.о. директора Кузина Е.А., главный специалист-эксперт ТО Управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю в г.Заозерном Анганзорова Е.М.
Условия доставки: термосумка с хладоэлементом
Дата и время доставки в ИЛЦ: 02.03.2023 13:25
- 8 **Дополнительные сведения:**
- 9 **НД на продукцию:** —
- 10 **НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:**
СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания
- 11 **Код образца (пробы):** 176-101
- 12 **НД на методы исследований, отбор проб:**
МУК 4.2.1018-01 п.8.1 Санитарно-микробиологический анализ питьевой воды, МУК 4.2.1018-01 п.8.2 Санитарно-микробиологический анализ питьевой воды, ГОСТ 31955-2012 (ISO 9308-1:2000) "Вода питьевая. Обнаружение и количественный учет Escherichia coli и колиформных бактерий. Часть 1. Метод мембранной фильтрации.", ГОСТ Р 59024-2020 "Вода. Общие требования к отбору проб"; ГОСТ 31942-2012 "Вода. Отбор проб для микробиологического анализа";
ГОСТ 31942-2012 "Вода. Отбор проб для микробиологического анализа"

13 Средства измерений, испытательное оборудование:

14 Условия проведения испытаний: Соответствует НД**15 Результаты испытаний****Лаборатория микробиологических исследований**

Дата поступления пробы: 13:40 02.03.2023

Дата начала исследования (испытания): 02.03.2023

Дата окончания исследования (испытания): 04.03.2023

№ п/п	Наименование показателя (характеристики)	Единицы измерения	Результат испытаний с учетом неопределенности (погрешность) результата	Величина допустимого уровня	Метод (методика) испытаний
1	Общее микробное число	КОЕ в 1 мл	менее 1	не более 50	МУК 4.2.1018-01 п.8.1 Санитарно-микробиологический анализ питьевой воды
2	Общие (обобщенные) колиформные бактерии	КОЕ в 100 мл	Не обнаружено	не допускается	МУК 4.2.1018-01 п.8.2 Санитарно-микробиологический анализ питьевой воды
3	E.coli	КОЕ/100 см ³	Не обнаружено	не допускается	ГОСТ 31955-2012 (ISO 9308-1:2000) "Вода питьевая. Обнаружение и количественный учет Escherichia coli и колиформных бактерий. Часть 1. Метод мембранной фильтрации."

Мнения и интерпретации: не требуется

Специалист, ответственный за оформление протокола:

Начальник отдела Антонова М.В.
(должность, ФИО)Настоящий протокол содержит 3 страниц(ы), составлен в 3 экземплярах.

Протокол окончен.

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания
 Протокол испытаний не должен быть воспроизведен не в полном объеме без разрешения руководителя
 ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае» во избежание интерпретации частей Протокола вне контекста